

新竹市北區北門國小 115 學年度第 1 學期班級家長會意見回覆表

115.10.03

班級	班 級 家 長 意 見	各 處 室 回 覆	
201	想了解信義樓廁所施工工程完工相關期程。	總務處	感謝家長關心，信義廁所預訂 9/29 完工，完工驗收後啟用暫訂 10 月中，不便之處敬請包涵。
302	請問中年級午餐供餐的放置地點，可以選擇靠近三年級教室些嗎？(因三年級孩子力氣較小，往往抬到教室時，已經無力了，常常有打翻的情況。)	午餐中心	學務處列入規劃研議中，中年級目前放置地點為百齡樓一樓教材室，校內盤點百齡現有室內空間，目前均為教學與行政辦公空間，目前尚無合適切位置空間放置，待未來少子化減班後，百齡樓才有多餘室內空間教室可放置處理。 目前朝向教育宣導方式進行，目前全校各班教室供餐現況，較重的湯桶都是由廚工親自送到各班教室，其餘飯菜與餐具共四個都是小型密封長方盆，若屬較重之餐盆，亦會轉知導師，建議以二人一組的方式抬餐處理；至於打翻情況發生，發生原因往往是負責抬餐學生的謹慎度不佳造成，重量造成打翻情

			況很少發生；若有打翻情形，廚房亦有備用飯菜緊急供應，不會讓學生吃不到午餐。
401	1. 百齡樓二樓的洗手台於午餐後的時段常有停水情形，導致孩子無法正常進行餐後座位潔牙、洗手、擦拭餐桌及環境整理等工作，往往需要等到午休時間才恢復供水；如此一來，除了影響孩子餐後清潔工作的進行，也會壓縮午休時間。希望學校協助了解停水原因及供水狀況，並評估是否能改善或調整供水時間，以維持孩子餐後清潔工作的正常進行。 2. 原先三年級教室位於信義樓時，室內採光及照明較為明亮；升上四年級搬至百齡樓後，教室整體感覺較為昏暗。猜測可能與窗戶鐵窗及自然採光受到遮蔽有關。 建議： (1) 學校是否有「用來測試教室光線是否充足的機器」例如：照度計（英文：Lux Meter 或 Light Meter）。測量特定區域內的照度（單位為勒克	總務處	1. 午餐時間是用水量的高峰，10 個班的潔牙、洗手、擦拭餐桌及環境整理，所以出水量會較小，後續會請水電廠商評估解決的方法，在此之前，亦請班級課間先裝水預留餐後桌面及環境清潔，讓用水壓力可以分流。 2. (1)與(2)謝謝家長關心，台灣目前的教室照明與照度標準，依據國家標準 [CNS 12112] 及相關指引，課桌面平均照度需達 500 Lux 以上、黑板照度需達 750 Lux 以上。9/16(三)下午約 2 點到班級檢測，黑板照度平均 850Lux、學生座位多點採樣，最小值為 677Lux，照度均高於標準。 影響照度的外在因素如天氣陰晴、窗簾開關、燈具耗損……，會請提醒各班級光源的留意、窗簾不要全遮住自然光的引入及燈具有故障則立節通報修繕。

	斯，Lux)，以評估現場的光線強度是否符合學校照度標準（台灣法規通常要求教室桌面與黑板照度至少需達 500 Lux 以上）。 (2) 希望學校協助評估教室內的照明及採光情形，若室內亮度不足，是否能適度增加日光燈具或採取其他改善方式，以提供孩子較舒適、充足的學習環境。 (3) 教室大扇安置的位置，當轉動時，剛好在日光燈下方，會產生視覺閃爍，請問是否能協助改變日光燈位置，避開電風扇？		2(3)教室吊扇安置的位置，從不同角度 看，會有看似在燈下，但和導師共同確 認後，吊扇葉片轉動時，並無在燈下且 產生眩光，讓謝家長關心。
504	希望學校的午餐烹調能更加吸引孩子的胃口，提高食慾。	午餐中心	本學期已更換新主廚烹調，目前觀察全校班級剩食與廚餘，都有明顯變少，顯示學生接受度有提升；另外每月午餐會議，委員亦有家長代表與學生代表，會進行菜單審查及建議事項改進。